

Sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION

Iskällareliden 10A, 416 55 Göteborg

Göteborgs stad

Nybyggnadsår: 1950

Energideklarations-ID: 706296



DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

Energiprestanda:
169 kWh/m² och år

**Krav vid uppförande av
ny byggnad [mars 2015]:**
Energiklass C, 75 kWh/m² och år

Uppvärmningssystem:
Fjärrvärme

Radonmätning:
Utförd

Ventilationskontroll (OVK):
Utförd

Åtgärdsförslag:
Har lämnats

Energideklarationen är utförd av:
Susanne Rodin, 2016-03-30

Energideklarationen är giltig till:
2026-03-30

Energideklarationen i sin helhet
finns hos byggnadens ägare.

För mer information:
www.boverket.se/energideklaration

Sammanfattningen är upprättad enligt
Boverkets föreskrifter och allmänna råd
(2007:4) om energideklaration för byggnader.

Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter

Ägarens namn HSB Brf Delsjövägen	Organisationsnummer 757200-8931	Utländsk adress <input type="checkbox"/>
Adress Iskällareliden 11A	Postnummer 416 55	Postort Göteborg
Land	Telefonnummer	Mobiltelefonnummer
E-postadress		

Byggnadens ägare - Övriga
Byggnaden - Identifikation

Län Västra Götaland	Kommun Göteborg	O.B.S! Småhus i bostadsrätt ska deklarerars av bostadsrättsföreningen. <input type="checkbox"/> Egna hem (privatägda småhus)	
Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Torp 47:1		Egen beteckning Iskällareliden 10a-c (Block 11)	
Husnummer 1	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 2012631	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas <input checked="" type="radio"/>
Adress Iskällareliden 10A	Postnummer 41655	Postort Göteborg	Huvudadress <input checked="" type="radio"/>
Adress Iskällareliden 10B	Postnummer 41655	Postort Göteborg	Huvudadress <input type="radio"/>
Adress Iskällareliden 10C	Postnummer 41655	Postort Göteborg	Huvudadress <input type="radio"/>

Byggnaden - Egenskaper

Typkod 320 - Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder		Byggnadskategori Flerbostadshus	
Byggnadens komplexitet <input checked="" type="radio"/> Enkel <input type="radio"/> Komplex		Byggnadstyp Friliggande	
		Nybyggnadsår 1950	
Atemp mätt värde (exkl. Avarmgarage) 1173 m ²		Verksamhet Fördela enligt nedan:	
Avarmgarage 0 m ²		Procent av Atemp (exkl. Avarmgarage)	
Antal källarplan uppvärmda till >10°C (exkl. garageplan) 0		Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare) <input type="text" value="100"/>	
Antal våningsplan ovan mark 3		Hotell, pensionat och elevhem <input type="text"/>	
Antal trapphus 3		Restaurang <input type="text"/>	
Antal bostadslägenheter 18		Kontor och förvaltning <input type="text"/>	
Finns till övervägande del lägenheter med boarea om högst 35 m ² vardera? <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nej		Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel <input type="text"/>	
Projekterat genomsnittligt hygieniskt uteluftsflöde i lokalbyggnader <input type="text"/> l/s,m ²		Butiks- och lagerlokaler för övrig handel <input type="text"/>	
Finns installerad eleffekt >10 W/m ² för uppvärmning och varmvattenproduktion <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nej		Köpcentrum <input type="text"/>	
Är byggnaden skyddad som byggnadsminne? <input checked="" type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Ja enligt 3 kap KML <input type="radio"/> Ja enligt SBM-förordningen		Vård, dygnet runt <input type="text"/>	
Är byggnaden en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap 13 § PBL? <input checked="" type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Ja, är utpekad i detaljplan eller områdesbestämmelser <input type="radio"/> Ja, är utpekad i annan typ av dokument <input type="radio"/> Ja, egen bedömning		Vård, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl) <input type="text"/>	
		Skolor (förskola-universitet) <input type="text"/>	
		Bad-, sport-, idrottsanläggningar (ej utomhusarenor) <input type="text"/>	
		Teater-, konsert-, biograflokaler och övriga samlingslokaler <input type="text"/>	
		Övrig verksamhet - ange vad <input type="text"/>	
		Summa <input type="text" value="100"/>	

Energianvändning

Verklig förbrukning Vilken 12-månadsperiod avser energiuppgifterna? (ange första månaden i formatet ÅÅMM) <input type="text" value="1501"/> - <input type="text" value="1512"/>		Beräknad förbrukning Beräknad energianvändning anges för nybyggda/andra byggnader utan mätbar förbrukning och normalårskorrigeras ej <input type="checkbox"/>	
Hur mycket energi har använts för värme och komfortkyla angivet år (ange mätt värde om möjligt)? Angivna värden ska inte vara normalårskorrigerade		Omvandlingsfaktorer för bränslen i tabellen nedan gäller om inte annat uppmäts:	
		Eldningsolja	10 000 kWh/m ³
		Naturgas	11 000 kWh/1 000 m ³ (effektivt värmevärde)
		Stadsgas	4 600 kWh/1 000 m ³
		Pellets	4 500-5 000 kWh/ton, beroende av träslag och fukthalt
Källa: Energimyndigheten För övriga biobränsle varierar värmevärdet beroende av sammansättning och fukthalt. Det är expertens ansvar att omräkna bränslets vikt eller volym till energi på ett korrekt sätt.			
		Fjärrvärme (1)	<input type="text" value="176400"/> kWh <input checked="" type="radio"/> Mätt värde <input type="radio"/> Fördelat värde
		Eldningsolja (2)	<input type="text"/> kWh <input type="radio"/> Mätt värde <input type="radio"/> Fördelat värde
		Naturgas, stadsgas (3)	<input type="text"/> kWh <input type="radio"/> Mätt värde <input type="radio"/> Fördelat värde
		Ved (4)	<input type="text"/> kWh <input type="radio"/> Mätt värde <input type="radio"/> Fördelat värde
		Flis/pellets/briketter (5)	<input type="text"/> kWh <input type="radio"/> Mätt värde <input type="radio"/> Fördelat värde
		Övrigt biobränsle (6)	<input type="text"/> kWh <input type="radio"/> Mätt värde <input type="radio"/> Fördelat värde
		EI (vattenburen) (7)	<input type="text"/> kWh <input type="radio"/> Mätt värde <input type="radio"/> Fördelat värde
		EI (direktverkande) (8)	<input type="text"/> kWh <input type="radio"/> Mätt värde <input type="radio"/> Fördelat värde
		EI (luftburen) (9)	<input type="text"/> kWh <input type="radio"/> Mätt värde <input type="radio"/> Fördelat värde
		Markvärmepump (el) (10)	<input type="text"/> kWh <input type="radio"/> Mätt värde <input type="radio"/> Fördelat värde
		Värmepump-frånluft (el) (11)	<input type="text"/> kWh <input type="radio"/> Mätt värde <input type="radio"/> Fördelat värde
		Värmepump-luft/luft (el) (12)	<input type="text"/> kWh <input type="radio"/> Mätt värde <input type="radio"/> Fördelat värde
		Värmepump-luft/vatten (el) (13)	<input type="text"/> kWh <input type="radio"/> Mätt värde <input type="radio"/> Fördelat värde
		Energi för uppvärmning och varmvatten¹ (Σ1)	<input type="text" value="176400"/> kWh
		Varav energi till varmvattenberedning	<input type="text" value="21400"/> kWh <input type="radio"/> Mätt värde <input checked="" type="radio"/> Fördelat värde
		Fjärrkyla (14)	<input type="text"/> kWh <input type="radio"/> Mätt värde <input type="radio"/> Fördelat värde
Övrig el (ange mätt värde om möjligt) Angivna värden ska inte vara normalårskorrigerade			
		Fastighetsel ² (15)	<input type="text" value="8300"/> kWh <input type="radio"/> Mätt värde <input checked="" type="radio"/> Fördelat värde
		Hushållsel ³ (16)	<input type="text"/> kWh <input type="radio"/> Mätt värde <input type="radio"/> Fördelat värde
		Verksamhetsel ⁴ (17)	<input type="text"/> kWh <input type="radio"/> Mätt värde <input type="radio"/> Fördelat värde
		EI för komfortkyla (18)	<input type="text"/> kWh <input type="radio"/> Mätt värde <input type="radio"/> Fördelat värde
		Tillägg komfortkyla ⁵ (19)	<input type="text" value="0"/> kWh
		Byggnadens energianvändning⁶ (Σ3)	<input type="text" value="184700"/> kWh
		Byggnadens elanvändning⁷ (Σ4)	<input type="text" value="8300"/> kWh
Finns solvärme? <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nej		Ange solfångararea <input type="text"/> m ² Beräknad energiproduktion <input type="text"/> kWh/år	
Finns solcellssystem? <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nej		Ange solcellsarea <input type="text"/> m ² Beräknad elproduktion <input type="text"/> kWh/år	
Ort (Energi-Index) <input type="text" value="Göteborg"/>		Normalårskorrigerat värde (Energi-Index) ⁸ <input type="text" value="198329"/> kWh	
Energiprestanda <input type="text" value="169"/> kWh/m ² , år		...varav el <input type="text" value="7"/> kWh/m ² , år	
		Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav)	Referensvärde 2 (statistiskt intervall)
		<input type="text" value="75"/> kWh/m ² , år	<input type="text" value="126"/> - <input type="text" value="153"/> kWh/m ² , år

¹ Summa 1-13 (Σ1)

² Den el som ingår i fastighetsenergin

³ Den el som ingår i hushållsenergin

⁴ Den el som ingår i verksamhetsenergin

⁵ Beräkning av värdet sker med utgångspunkt i vilket energislag och typ av kylsystem som används (se Boverkets byggregler, BFS 2008:20 och BFS 2011:6)

⁶ Enligt definition i Boverkets byggregler (Summa 1-15, 18-19 (Σ3))

⁷ Den el som ingår i byggnadens energianvändning (Summa 7-13,15,18-19 (Σ4))

⁸ Underlag för energiprestanda

Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden?	<input checked="" type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej			
Typ av ventilationssystem	<input type="checkbox"/> FTX	<input type="checkbox"/> FT	<input type="checkbox"/> F med återvinning		
	<input type="checkbox"/> F	<input checked="" type="checkbox"/> Självdrag			
Är ventilationskontrollen utförd vid tidpunkten för energideklarationen?	<input checked="" type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej	<input type="radio"/> Delvis ¹⁰	<input type="text"/>	% utan anmärkning

¹⁰ Avser när byggnaden har fler ventilationsaggregat

Uppgifter om luftkonditioneringsystem

Finns luftkonditioneringsystem med nominell kyleffekt större än 12kW?	<input type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> Nej
---	--------------------------	--------------------------------------

Uppgifter om radon

Är radonhalten mätt?	<input checked="" type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej
Radonhalt	Typ av mätning	Datum för radonmätning
110 Bq/m3	Långtidsmätning enligt SSM	2011-12-18

Utförda energieffektiviseringsåtgärder sedan föregående energideklaration

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder

Åtgärdsförslag (Dekl.id: 706296)

Styr- och reglerteknik	Installationsteknik	Byggnadsteknik
<p>Värme</p> <p><input type="checkbox"/> Nya radiatorventiler</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Injustering av värmesystem</p> <p><input type="checkbox"/> Tids-/behovsstyrning av värmesystem</p> <p><input type="checkbox"/> Rengöring och/eller luftning av värmesystem</p> <p><input type="checkbox"/> Maxbegränsning av innetemperatur</p> <p><input type="checkbox"/> Ny inomhusgivare</p> <p><input type="checkbox"/> Byte/installation av tryckstyrda pumpar</p> <p><input type="checkbox"/> Annan åtgärd</p> <p>Ventilation</p> <p><input type="checkbox"/> Injustering av ventilationssystem</p> <p><input type="checkbox"/> Tidsstyrning av ventilationssystem</p> <p><input type="checkbox"/> Behovsstyrning av ventilationssystem</p> <p><input type="checkbox"/> Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar</p> <p><input type="checkbox"/> Annan åtgärd</p> <p>Belysning, kylning m.m.</p> <p><input type="checkbox"/> Tids-/behovsstyrning av belysning</p> <p><input type="checkbox"/> Tids-/behovsstyrning av kyla</p> <p><input type="checkbox"/> Annan åtgärd</p>	<p><input type="checkbox"/> Varmvattenbesparande åtgärder</p> <p><input type="checkbox"/> Energieffektiv belysning</p> <p><input type="checkbox"/> Isolering av rör och ventilationskanaler</p> <p><input type="checkbox"/> Byte/installation av värmepump</p> <p><input type="checkbox"/> Byte/installation av energieffektiva värmekälla</p> <p><input type="checkbox"/> Byte/komplettering av ventilationssystem</p> <p><input type="checkbox"/> Återvinning av ventilationsvärme</p> <p><input type="checkbox"/> Installation av solvärme</p> <p><input type="checkbox"/> Installation av solceller</p> <p><input type="checkbox"/> Annan åtgärd</p>	<p><input type="checkbox"/> Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak</p> <p><input type="checkbox"/> Tilläggsisolering väggar</p> <p><input type="checkbox"/> Tilläggsisolering källare/mark</p> <p><input type="checkbox"/> Byte till energieffektiva fönster/fönsterdörrar</p> <p><input type="checkbox"/> Komplettering fönster/fönsterdörrar med innerruta</p> <p><input type="checkbox"/> Tätning fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar</p> <p><input type="checkbox"/> Annan åtgärd</p>
Minskad energianvändning	Kostnad per sparad kWh	
15000 kWh/år	0,46 kr/kWh	
Beskrivning av åtgärden		
Termostatbyte och injustering värmesystem.		

Övrigt

Har byggnaden deklarerats tidigare? <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nej	
Har byggnaden besiktigats på plats?	Vid nej, vilket undantag åberopas <div style="background-color: #cccccc; height: 15px; width: 100%;"></div>
<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej	Kommentar <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; min-height: 40px;">Tillhörande rapport lämnas till beställaren där förslag på fortsatt utredning på energiåtgärder på fasad, fönster, tak föreslås.</div>

Expert

Förnamn	Efternamn	
Susanne	Rodin	
Datum för godkännande	E-postadress	
2016-03-30	susanne.rodin@hsb.se	
Certifikatnummer	Certifieringsorgan	Behörighetsnivå
2829	Kiwa Swedcert	Kvalificerad
Företag		
<div style="background-color: #cccccc; height: 20px;"></div>		