


Husets energianvändning



Energideklaration för Lenvädersgatan 9, Göteborg.

- Detta hus använder 152 kWh/m² och år, varav el 6 kWh/m².
Liknande hus 130–158 kWh/m² och år, nya hus 108 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2009-11-17 av:

Bo Wassberg, Göteborg Energi AB