


Husets energianvändning



Energideklaration för Bergsgatan 1a, Gustavsberg.

- Detta hus använder 104 kWh/m² och år, varav el 7 kWh/m².
Liknande hus 135–165 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2008-11-20 av:

Jens Ehrs, Actava AB