


Husets energianvändning



Energideklaration för Arvodesvägen 13, Hägersten.

- Detta hus använder 165 kWh/m² och år, varav el 3 kWh/m².
Liknande hus 135–165 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2008-12-03 av:
Ulrika Mattsson, Anticimex AB