

## Energideklaration

### Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter

|                                   |   |                                   |  |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| Ägarens namn<br>Brf Mejseln       | Personnummer/Organisationsnummer<br>769612-1792 |                                   |  |
| Adress<br>Mejselvägen 42          | Postnummer<br>12638                             | Postort<br>Hägersten              |  |
| E-postadress<br>peter@dramatik.se | Telefonnummer<br>08-197379                      | Mobiltelefonnummer<br>070-7906835 |  |

### Byggnadens ägare - Övriga

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Ägarens namn | Personnummer/Organisationsnummer |
|--------------|----------------------------------|

### Byggnaden - Identifikation

|  |                        |                      |                            |                           |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| Län<br>Stockholm                         | Kommun<br>Stockholm    |                      |                            |                           |
| Fastighetsbeteckning<br>Telefonkabeln 12 |                        | Egen beteckning      |                            |                           |
| Husnummer<br>1                           | Prefix byggnadsid<br>1 | Byggnadsid<br>594515 | X-koordinat<br>6576602,456 | Y-koordinat<br>670220,363 |
| Adress<br>Mejselvägen 42                 | Postnummer<br>12638    | Postort<br>Hägersten | Huvudadress<br>jn          |                           |

### Byggnaden - Egenskaper

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Typkod<br>320 - Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder  | Byggnadskategori<br>Flerbostadshus  |  |
| Byggnadens komplexitet<br>jn Enkel jn Komplex  | Byggnadstyp<br>Friliggande          | Nybyggnadsår<br>1944   |
| Atemp (exkl. Avarmgarage)<br>jn Mätt värde 400 m <sup>2</sup><br>jn Omvandlat från BOA/LOA<br>jn Omvandlat från BRA<br>jn Omvandlat från BTA | Verksamhet<br>Fördela enligt nedan: | Procent av Atemp (exkl. Avarmgarage)                             |
| BOA<br>348 m <sup>2</sup>  | LOA<br>0 m <sup>2</sup>             | Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare) 100 |
| BRA<br>m <sup>2</sup>  | BTA<br>m <sup>2</sup>               | Hotell, pensionat och elevhem                                    |
| Antal källarplan uppvärmda till >10°C (exkl. garageplan)<br>0  |                                     | Restaurang   |
| Avarmgarage<br>0 m <sup>2</sup>  |                                     | Kontor och förvaltning   |
| Antal våningsplan ovan mark<br>3   |                                     | Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel                    |
| Antal trapphus<br>1  |                                     | Butiks- och lagerlokaler för övrig handel                        |
| Antal bostadslägenheter<br>7   |                                     | Köpcentrum   |
| Projekterat genomsnittligt ventilationsflöde i lokaler och specialbyggnader<br>l/s,m <sup>2</sup>  |                                     | Vård, dygnet runt  |
|  |                                     | Vård, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)           |
|  |                                     | Skolor (förskola-universitet)                                    |
|  |                                     | Bad-, sport-, idrottsanläggningar (ej utomhusarenor)             |
|  |                                     | Teater-, konsert-, biograflokaler och övriga samlingslokaler     |
|  | Övrig verksamhet - ange vad         |  |
|  |                                     | <b>Summa 100</b>   |

## Energianvändning

Vilken 12-månadsperiod avser energiuppgifterna? (ange första månaden i formatet ÅÅMM)

0706

- 0805

Hur mycket energi har använts för värme och kyla angivet år (ange mätt värde om möjligt)?

Angivna värden skall inte vara normalårskorrigerade

|                                       | Mätt värde               | Fördelat värde          |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Fjärrvärme (1)                        | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> jn |
| Eldningsolja (2)                      | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> jn |
| Naturgas, stadsgas (3)                | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> jn |
| Ved (4)                               | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> jn |
| Flis/pellets/briketter (5)            | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> jn |
| Övrigt bibränsle (6)                  | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> jn |
| El (vattenburen) (7)                  | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> jn |
| El (direktverkande) (8)               | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> jn |
| El (luftburen) (9)                    | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> jn |
| Markvärmepump (el) (10)               | 29 000 kWh               | <input type="text"/> jn |
| Värmepump-frånluft (el) (11)          | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> jn |
| Värmepump-luft/luft (el) (12)         | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> jn |
| Värmepump-luft/vatten (el) (13)       | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> jn |
| <b>Summa 1-13 <sup>1</sup> (Σ1)</b>   | <b>29 000 kWh</b>        |                         |
| Varav energi till varmvattenberedning | 7 277 kWh                | <input type="text"/> jn |
| Fjärrkyla (14)                        | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> jn |

Finns solvärme?  jn Ja  jn Nej

Om ja, ange total solfångararea  m<sup>2</sup>

Omvandlingsfaktorer för bränslen i tabellen nedan gäller om inte annat uppmätts:

|              |  |
|--------------|--|
| Eldningsolja | 10 000 kWh/m <sup>3</sup>                              |
| Naturgas     | 11 000 kWh/1 000 m <sup>3</sup> (effektivt värmevärde) |
| Stadsgas     | 4 600 kWh/1 000 m <sup>3</sup>                         |
| Pellets      | 4 500-5 000 kWh/ton, beroende av träslag och fukthalt  |

Källa: Energimyndigheten

För övriga bibränsle varierar värmevärdet beroende av sammansättning och fukthalt. Det är expertens ansvar att omräkna bränslets vikt eller volym till energi på ett korrekt sätt.

Övrig el (ange mätt värde om möjligt)

Angivna värden skall inte vara normalårskorrigerade

|   | Mätt värde               | Fördelat värde          |
|---|--------------------------|-------------------------|
| Fastighetsel (15)                         | 3 000 kWh                | <input type="text"/> jn |
| Hushållsel (16)                           | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> jn |
| Verksamhetsel (17)                        | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> jn |
| Komfortkyla (18)                          | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> jn |
| <b>Summa 7-13,15-18 <sup>2</sup> (Σ2)</b> | <b>32 000 kWh</b>        |                         |
| <b>Summa 1-15,18 <sup>3</sup> (Σ3)</b>    | <b>32 000 kWh</b>        |                         |
| <b>Summa 7-13,15,18 <sup>4</sup> (Σ4)</b> | <b>32 000 kWh</b>        |                         |

| Ort (graddagar) | Normalårskorrigerat värde (graddagar) |
|-----------------|---------------------------------------|
| Stockholm       | 35 743 kWh                            |

| Ort (Energi-Index) | Normalårskorrigerat värde (Energi-Index) <sup>5</sup> |
|--------------------|---|
| Stockholm          | 35 087 kWh  |

| Energiprestanda           | ...varav el               |
|---------------------------|---------------------------|
| 88 kWh/m <sup>2</sup> ,år | 88 kWh/m <sup>2</sup> ,år |

| Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav) | Referensvärde 2 (statistiskt intervall) |
|---|---|
| 110 kWh/m <sup>2</sup> ,år              | 65 - 79 kWh/m <sup>2</sup> ,år          |

<sup>1</sup> Energi för uppvärmning och varmvatten

<sup>2</sup> El totalt

<sup>3</sup> Värme, kyla och fastighetsel

<sup>4</sup> El exklusive hushållsel och verksamhetsel

<sup>5</sup> Underlag för energiprestanda

### Uppgifter om ventilationskontroll

|   |                                      |  |   |
|---|--------------------------------------|--|---|
| Finns det krav på ventilationskontroll i byggnaden?                       | <input checked="" type="radio"/> Ja  | <input checked="" type="radio"/> Nej       |   |
| Typ av ventilationssystem   | <input checked="" type="radio"/> FTX | <input checked="" type="radio"/> FT        | <input checked="" type="radio"/> F med återvinning                                  |
|   | <input checked="" type="radio"/> F   | <input checked="" type="radio"/> Självdrag |   |
| Är ventilationskontrollen godkänd vid tidpunkten för energideklarationen? | <input checked="" type="radio"/> Ja  | <input checked="" type="radio"/> Nej       | <input checked="" type="radio"/> Delvis <sup>6</sup> <input type="text"/> % godkänd |

<sup>6</sup> Avser när byggnaden har fler ventilationsaggregat

### Uppgifter om luftkonditioneringsystem

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Finns luftkonditioneringsystem med nominell kyleffekt större än 12kW? | <input checked="" type="radio"/> Ja | <input checked="" type="radio"/> Nej   |
| Nominell kyleffekt enligt standard SS-EN 14 511-2:2007                | Byggnadens nuvarande kyleffektbehov | Area av Atemp som är luftkonditionerad |
| <input type="text"/> kW   | <input type="text"/> kW             | <input type="text"/> m <sup>2</sup>    |

### Uppgifter om radon

|  |                                     |                                      |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Är radonhalten mätt?                   | <input checked="" type="radio"/> Ja | <input checked="" type="radio"/> Nej |
| Radonhalt                              | Typ av mätning                      | Datum för radonmätning               |
| <input type="text"/> Bq/m <sup>3</sup> | <input type="text"/>                | <input type="text"/>                 |

### Utförda energieffektiviseringsåtgärder

#### Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder

|  |  |                             |                                    |
|--|--|-----------------------------|------------------------------------|
| Åtgärdsförslag   | Minskad energianvändning                         | Besparingskostnad           | Minskat utsläpp av CO <sub>2</sub> |
| <input checked="" type="radio"/> Styr- och reglerteknisk | <input checked="" type="radio"/> Byggnadsteknisk | <input type="text"/> kWh/år | <input type="text"/> kr/kWh        |
| <input checked="" type="radio"/> Installationsteknisk    | 900 kWh/år                                       | 2,1 kr/kWh                  | 0,1 ton/år                         |
| Beskrivning av åtgärden                                  |  |                             |                                    |
| Installation av snålspolande armaturer.                  |  |                             |                                    |

### Övrigt

|                                      |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Har byggnaden deklarerats tidigare?  | Har experten besiktigat byggnaden?   | Detaljinformation går att finna hos  |
| <input checked="" type="radio"/> Ja  | <input checked="" type="radio"/> Ja  | <input checked="" type="radio"/> Nej |
| <input checked="" type="radio"/> Nej | <input checked="" type="radio"/> Nej | <input checked="" type="radio"/> Nej |
| <input type="text"/> Byggnadsägare   |                                      |                                      |

### Kontrollorgan och tekniskt ansvarig

|                     |                     |                           |
|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Akrediterat företag | Organisationsnummer | Akrediteringsnummer       |
| Habistat AB         | 556737-2676         | 7182:01                   |
| Förnamn             | Efternamn           | E-postadress              |
| Peter               | Törnlof             | peter.tornlof@habistat.se |

### Expert

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Förnamn               | Efternamn         |
| Maria                 | Hyborn Olsen      |
| Datum för godkännande | E-postadress      |
| 2008-08-07            | maria@habistat.se |

## **Saker att tänka på ...**

### **att informera om energideklarationen**

Nu när du som byggnadsägare har gjort din energideklaration är du skyldig att informera om resultatet till hyresgästerna och övriga som använder huset. Detta gäller inte dig som har en villa.

### **att sätta upp sammanfattningen i entrén**

Sista sidan i energideklarationen, "Husets energianvändning", är en sammanfattning. Den ska du sätta upp i husets entré eller reception. Du kan välja att sätta upp sista sidan som den är eller göra en beständig skylt i t.ex. plast eller aluminium. Materialet väljer du själv, men skylten ska utformas enligt Boverkets anvisningar. Se Boverkets webbplats: [www.boverket.se/energideklaration](http://www.boverket.se/energideklaration). Den som inte sätter upp sammanfattningen av energideklarationen riskerar att få betala vite.

### **att fastighetsförvaltaren och fastighetsskötaren också kan informera**

Syftet med energideklaration är att effektivisera energianvändningen för att förbättra miljön och rädda klimatet. Du som byggnadsägare har en viktig uppgift att effektivisera husets energianvändning. Även hyresgästerna eller de som använder huset kan hjälpa till. Se därför till att andra personer som är involverade i husets drift och skötsel, till exempel förvaltare och fastighetsskötare, är beredda att informera och förklara för hyresgästerna och andra personer som använder huset om energideklarationen och dess syfte.


### **att åtgärderna görs på lämpligt sätt**

Ju fler åtgärder du gör för att minska energianvändningen desto bättre energiprestanda får huset. Men, det är också viktigt att tänka på att åtgärderna du gör för att minska energianvändningen inte försämrar inomhusmiljön eller påverkar andra viktiga egenskaper hos huset. På Boverkets webbplats finns faktablad om olika åtgärder, som kan vara bra att visa projektörer och entreprenörer när du gör upphandlingar.

### **att deklarerar så ofta du vill**

Energideklarationen gäller i tio år. Vill du, kan du göra en ny energideklaration när du gjort olika energieffektiviseringsåtgärder, har ny årsförbrukning eller när du gjort en ny obligatorisk funktionskontroll av ventilationen.

# Husets energianvändning



Energideklaration för Mejselvägen 42, Hägersten.

- Detta hus använder 88 kWh/m<sup>2</sup> och år, varav el 88 kWh/m<sup>2</sup>.  
Liknande hus 65–79 kWh/m<sup>2</sup> och år, nya hus 110 kWh/m<sup>2</sup>.  
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.  
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.  
Se även: [www.boverket.se/energideklaration](http://www.boverket.se/energideklaration)  
Energideklaration utförd 2008-08-07 av:  
Maria Hyborn Olsen, Habistat AB