


Husets energianvändning



Energideklaration för Tylöhusvägen 21A , Halmstad

■ Detta hus använder 48 kWh/m² och år, varav el 48 kWh/m².

Liknande hus 73 – 90 kWh/m² och år, nya hus 55 kWh/m².

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är utan anmärkning.

Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2013-01-29 av:

Tommy Carlsson , CREACON Halmstads Konsult AB

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.