


Husets energianvändning



Energideklaration för Sätunavägen 21a, Märsta.

- Detta hus använder 117 kWh/m² och år, varav el 7 kWh/m².
Liknande hus 135–165 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.

Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2009-05-26 av:

Ola Wiklund, DHW konsult AB