

Sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION

Grönsaksvägen 92, 611 45 Nyköping

Nyköpings kommun

Nybyggnadsår: 1982

Energideklarations-ID: 901740

ENERGIKLASSER



DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

Energiprestanda:

141 kWh/m² och år

Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Energiklass C, 81 kWh/m² och år

Uppvärmningssystem:

Fjärrvärme

Radonmätning:

Utförd

Ventilationskontroll (OVK):

Utförd

Åtgärdsförslag:

Har lämnats

Energideklarationen är utförd av:

Peter Sundmark, Energikompetens i
Sverige AB, 2018-12-14

Energideklarationen är giltig till:

2028-12-14

Energideklarationen i sin helhet
finns hos byggnadens ägare.

För mer information:

www.boverket.se/energideklaration

Sammanfattningen är upprättad enligt
Boverkets föreskrifter och allmänna råd
(2007:4) om energideklaration för byggnader.

Byggnaden - Identifikation

Län		Kommun	O.B.S! Småhus i bostadsrätt ska deklarerars av bostadsrättsföreningen.		
Södermanland		Nyköping	<input type="checkbox"/> Egna hem (privatägda småhus)		
Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn)			Egen beteckning		
Spenaten 1					
Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse		
1	1	279789	Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>		
Adress		Postnummer	Postort	Huvudadress	
Grönsaksvägen 1		61145	Nyköping	<input type="radio"/>	
Adress		Postnummer	Postort	Huvudadress	
Grönsaksvägen 11		61145	Nyköping	<input type="radio"/>	
Adress		Postnummer	Postort	Huvudadress	
Grönsaksvägen 13		61145	Nyköping	<input type="radio"/>	
Adress		Postnummer	Postort	Huvudadress	
Grönsaksvägen 15		61145	Nyköping	<input type="radio"/>	
Adress		Postnummer	Postort	Huvudadress	
Grönsaksvägen 17		61145	Nyköping	<input type="radio"/>	
Adress		Postnummer	Postort	Huvudadress	
Grönsaksvägen 19		61145	Nyköping	<input type="radio"/>	
Adress		Postnummer	Postort	Huvudadress	
Grönsaksvägen 21		61145	Nyköping	<input type="radio"/>	
Adress		Postnummer	Postort	Huvudadress	
Grönsaksvägen 23		61145	Nyköping	<input type="radio"/>	
Adress		Postnummer	Postort	Huvudadress	
Grönsaksvägen 3		61145	Nyköping	<input type="radio"/>	
Adress		Postnummer	Postort	Huvudadress	
Grönsaksvägen 5		61145	Nyköping	<input type="radio"/>	
Adress		Postnummer	Postort	Huvudadress	
Grönsaksvägen 7		61145	Nyköping	<input type="radio"/>	
Adress		Postnummer	Postort	Huvudadress	
Grönsaksvägen 9		61145	Nyköping	<input type="radio"/>	

Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse		
2	1	155652	Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>		
Adress		Postnummer	Postort	Huvudadress	
Grönsaksvägen 41		61145	Nyköping	<input type="radio"/>	
Adress		Postnummer	Postort	Huvudadress	
Grönsaksvägen 43		61145	Nyköping	<input type="radio"/>	
Adress		Postnummer	Postort	Huvudadress	
Grönsaksvägen 45		61145	Nyköping	<input type="radio"/>	
Adress		Postnummer	Postort	Huvudadress	
Grönsaksvägen 47		61145	Nyköping	<input type="radio"/>	
Adress		Postnummer	Postort	Huvudadress	
Grönsaksvägen 49		61145	Nyköping	<input type="radio"/>	
Adress		Postnummer	Postort	Huvudadress	
Grönsaksvägen 51		61145	Nyköping	<input type="radio"/>	
Adress		Postnummer	Postort	Huvudadress	
Grönsaksvägen 53		61145	Nyköping	<input type="radio"/>	
Adress		Postnummer	Postort	Huvudadress	
Grönsaksvägen 55		61145	Nyköping	<input type="radio"/>	

Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse		
3	1	221406	Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>		
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 25			61145	Nyköping	<input type="radio"/>
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 27			61145	Nyköping	<input type="radio"/>
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 29			61145	Nyköping	<input type="radio"/>
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 31			61145	Nyköping	<input type="radio"/>
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 33			61145	Nyköping	<input type="radio"/>
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 35			61145	Nyköping	<input type="radio"/>
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 37			61145	Nyköping	<input type="radio"/>
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 39			61145	Nyköping	<input type="radio"/>

Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse		
4	1	97221	Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>		
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 57			61145	Nyköping	<input type="radio"/>
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 59			61145	Nyköping	<input type="radio"/>
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 61			61145	Nyköping	<input type="radio"/>
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 63			61145	Nyköping	<input type="radio"/>
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 65			61145	Nyköping	<input type="radio"/>

Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse		
5	1	162961	Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>		
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 67			61145	Nyköping	<input type="radio"/>
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 69			61145	Nyköping	<input type="radio"/>
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 71			61145	Nyköping	<input type="radio"/>
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 73			61145	Nyköping	<input type="radio"/>
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 75			61145	Nyköping	<input type="radio"/>

Husnummer 6	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 228722	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>		
Adress Grönsaksvägen 77			Postnummer 61145	Postort Nyköping	Huvudadress <input type="radio"/>
Adress Grönsaksvägen 79			Postnummer 61145	Postort Nyköping	Huvudadress <input type="radio"/>
Adress Grönsaksvägen 81			Postnummer 61145	Postort Nyköping	Huvudadress <input type="radio"/>
Adress Grönsaksvägen 83			Postnummer 61145	Postort Nyköping	Huvudadress <input type="radio"/>
Adress Grönsaksvägen 85			Postnummer 61145	Postort Nyköping	Huvudadress <input type="radio"/>
Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Gurkan 1			Egen beteckning		
Husnummer 1	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 147721	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>		
Adress Grönsaksvägen 103			Postnummer 61145	Postort Nyköping	Huvudadress <input type="radio"/>

Husnummer 2	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 213452	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>		
Adress Grönsaksvägen 101			Postnummer 61145	Postort Nyköping	Huvudadress <input type="radio"/>

Husnummer 3	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 191751	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>		
Adress Grönsaksvägen 99			Postnummer 61145	Postort Nyköping	Huvudadress <input type="radio"/>

Husnummer 4	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 257511	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>		
Adress Grönsaksvägen 97			Postnummer 61145	Postort Nyköping	Huvudadress <input type="radio"/>

Husnummer 5	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 133362	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>		
Adress Grönsaksvägen 95			Postnummer 61145	Postort Nyköping	Huvudadress <input type="radio"/>

Husnummer 6	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 199117	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>		
Adress Grönsaksvägen 93			Postnummer 61145	Postort Nyköping	Huvudadress <input type="radio"/>

Husnummer 7	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 264868	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>		
Adress Grönsaksvägen 91			Postnummer 61145	Postort Nyköping	Huvudadress <input type="radio"/>

Husnummer 8	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 140711	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>		
Adress Grönsaksvägen 89			Postnummer 61145	Postort Nyköping	Huvudadress <input type="radio"/>

Husnummer 9	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 206465	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>		
Adress Grönsaksvägen 87			Postnummer 61145	Postort Nyköping	Huvudadress <input type="radio"/>

Husnummer 10	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 272248	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>		
Adress Grönsaksvägen 105			Postnummer 61145	Postort Nyköping	Huvudadress <input type="radio"/>

Husnummer 11	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 148090	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>		
Adress Grönsaksvägen 107			Postnummer 61145	Postort Nyköping	Huvudadress <input type="radio"/>

Husnummer 12	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 213840	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>		
Adress Grönsaksvägen 109			Postnummer 61145	Postort Nyköping	Huvudadress <input type="radio"/>

Husnummer 13	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 192121	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>		
Adress Grönsaksvägen 111			Postnummer 61145	Postort Nyköping	Huvudadress <input type="radio"/>

Husnummer 14	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 257884	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>		
Adress Grönsaksvägen 113			Postnummer 61145	Postort Nyköping	Huvudadress <input type="radio"/>

Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Pumpan 1			Egen beteckning		
--	--	--	-----------------	--	--

Husnummer 1	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 186804	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>		
----------------	------------------------	----------------------	---	--	--

Adress Grönsaksvägen 18			Postnummer 61145	Postort Nyköping	Huvudadress <input type="radio"/>
----------------------------	--	--	---------------------	---------------------	--------------------------------------

Adress Grönsaksvägen 20			Postnummer 61145	Postort Nyköping	Huvudadress <input type="radio"/>
----------------------------	--	--	---------------------	---------------------	--------------------------------------

Adress Grönsaksvägen 22			Postnummer 61145	Postort Nyköping	Huvudadress <input type="radio"/>
----------------------------	--	--	---------------------	---------------------	--------------------------------------

Adress Grönsaksvägen 24			Postnummer 61145	Postort Nyköping	Huvudadress <input type="radio"/>
----------------------------	--	--	---------------------	---------------------	--------------------------------------

Adress Grönsaksvägen 26			Postnummer 61145	Postort Nyköping	Huvudadress <input type="radio"/>
----------------------------	--	--	---------------------	---------------------	--------------------------------------

Adress Grönsaksvägen 28			Postnummer 61145	Postort Nyköping	Huvudadress <input type="radio"/>
----------------------------	--	--	---------------------	---------------------	--------------------------------------

Adress Grönsaksvägen 30			Postnummer 61145	Postort Nyköping	Huvudadress <input type="radio"/>
----------------------------	--	--	---------------------	---------------------	--------------------------------------

Adress Grönsaksvägen 32			Postnummer 61145	Postort Nyköping	Huvudadress <input type="radio"/>
----------------------------	--	--	---------------------	---------------------	--------------------------------------

Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse		
2	1	210419	Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>		
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 10			61145	Nyköping	<input type="radio"/>
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 12			61145	Nyköping	<input type="radio"/>
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 14			61145	Nyköping	<input type="radio"/>
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 16			61145	Nyköping	<input type="radio"/>
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 2			61145	Nyköping	<input type="radio"/>
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 4			61145	Nyköping	<input type="radio"/>
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 6			61145	Nyköping	<input type="radio"/>
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 8			61145	Nyköping	<input type="radio"/>

Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse		
3	1	186608	Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>		
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 50			61145	Nyköping	<input type="radio"/>
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 52			61145	Nyköping	<input type="radio"/>
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 54			61145	Nyköping	<input type="radio"/>
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 56			61145	Nyköping	<input type="radio"/>
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 58			61145	Nyköping	<input type="radio"/>
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 60			61145	Nyköping	<input type="radio"/>
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 62			61145	Nyköping	<input type="radio"/>
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 64			61145	Nyköping	<input type="radio"/>

Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse		
5	1	284603	Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>		
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 34			61145	Nyköping	<input type="radio"/>
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 36			61145	Nyköping	<input type="radio"/>
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 38			61145	Nyköping	<input type="radio"/>
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 40			61145	Nyköping	<input type="radio"/>
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 42			61145	Nyköping	<input type="radio"/>
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 44			61145	Nyköping	<input type="radio"/>
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 46			61145	Nyköping	<input type="radio"/>
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 48			61145	Nyköping	<input type="radio"/>

Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn)			Egen beteckning		
Paprikan 1					
Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse		
1	1	100837	Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>		
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 90			61145	Nyköping	<input type="radio"/>

Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse		
2	1	267006	Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>		
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 88			61145	Nyköping	<input type="radio"/>

Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse		
3	1	243314	Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>		
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 86			61145	Nyköping	<input type="radio"/>

Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse		
4	1	219521	Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>		
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 84			61145	Nyköping	<input type="radio"/>

Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse		
5	1	195767	Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>		
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 82			61145	Nyköping	<input type="radio"/>

Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn)			Egen beteckning		
Rädisan 1					

Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse		
1	1	203459	Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>		
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 92			61145	Nyköping	<input checked="" type="radio"/>

Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn)			Egen beteckning		
Tomaten 1					

Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse		
1	1	240949	Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>		
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 139			61145	Nyköping	<input type="radio"/>

Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 141			61145	Nyköping	<input type="radio"/>

Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 143			61145	Nyköping	<input type="radio"/>

Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 145			61145	Nyköping	<input type="radio"/>

Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 147			61145	Nyköping	<input type="radio"/>

Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 149			61145	Nyköping	<input type="radio"/>

Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 151			61145	Nyköping	<input type="radio"/>

Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse		
2	1	217107	Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>		
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Grönsaksvägen 125			61145	Nyköping	<input type="radio"/>

Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse		
3	1	153842	Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>		
Adress		Postnummer	Postort	Huvudadress	
Grönsaksvägen 123		61145	Nyköping	<input type="radio"/>	

Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse		
4	1	130048	Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>		
Adress		Postnummer	Postort	Huvudadress	
Grönsaksvägen 121		61145	Nyköping	<input type="radio"/>	

Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse		
5	1	106284	Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>		
Adress		Postnummer	Postort	Huvudadress	
Grönsaksvägen 119		61145	Nyköping	<input type="radio"/>	

Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse		
6	1	272451	Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>		
Adress		Postnummer	Postort	Huvudadress	
Grönsaksvägen 117		61145	Nyköping	<input type="radio"/>	

Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse		
7	1	248618	Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>		
Adress		Postnummer	Postort	Huvudadress	
Grönsaksvägen 115		61145	Nyköping	<input type="radio"/>	

Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse		
8	1	265651	Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>		
Adress		Postnummer	Postort	Huvudadress	
Grönsaksvägen 127		61145	Nyköping	<input type="radio"/>	
Adress		Postnummer	Postort	Huvudadress	
Grönsaksvägen 129		61145	Nyköping	<input type="radio"/>	

Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse		
9	1	141541	Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>		
Adress		Postnummer	Postort	Huvudadress	
Grönsaksvägen 131		61145	Nyköping	<input type="radio"/>	
Adress		Postnummer	Postort	Huvudadress	
Grönsaksvägen 133		61145	Nyköping	<input type="radio"/>	

Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse		
10	1	207293	Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>		
Adress		Postnummer	Postort	Huvudadress	
Grönsaksvägen 135		61145	Nyköping	<input type="radio"/>	
Adress		Postnummer	Postort	Huvudadress	
Grönsaksvägen 137		61145	Nyköping	<input type="radio"/>	

Byggnaden - Egenskaper

Typkod 320 - Hyreshusenhet, bostäder		Byggnadskategori Flerbostadshus	
Byggnadens komplexitet <input checked="" type="radio"/> Enkel <input type="radio"/> Komplex		Byggnadstyp Friliggande	
		Nybyggnadsår 1982	
Atemp (exkl. Avarmgarage) 12721 m ²		Verksamhet Fördela enligt nedan:	
Avarmgarage m ²		Procent av Atemp (exkl. Avarmgarage)	
Antal källarplan uppvärmda till >10°C (exkl. garageplan) 0		Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare) <input type="text" value="97"/>	
Antal våningsplan ovan mark 2		Hotell, pensionat och elevhem <input type="text"/>	
Antal trapphus 0		Restaurang <input type="text"/>	
Antal bostadslägenheter 122		Kontor och förvaltning <input type="text"/>	
Finns till övervägande del lägenheter med boarea om högst 35 m ² vardera? <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nej		Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel <input type="text"/>	
Projekterat genomsnittligt hygieniskt uteluftsflöde i lokalbyggnader 1 l/s,m ²		Butiks- och lagerlokaler för övrig handel <input type="text"/>	
Finns installerad eleffekt >10 W/m ² för uppvärmning och varmvattenproduktion <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nej		Köpcentrum <input type="text"/>	
Är byggnaden skyddad som byggnadsminne eller en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap 13 § PBL? <input checked="" type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Ja enligt 3 kap KML <input type="radio"/> Ja enligt SBM-förordningen <input type="radio"/> Ja, är utpekad i detaljplan eller områdesbestämmelser <input type="radio"/> Ja, är utpekad i annan typ av dokument <input type="radio"/> Ja, egen bedömning		Vård, dygnet runt <input type="text"/>	
		Vård, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl) <input type="text"/>	
		Skolor (förskola-universitet) <input type="text" value="2"/>	
		Bad-, sport-, idrottsanläggningar (ej utomhusarenor) <input type="text"/>	
		Teater-, konsert-, biograflokaler och övriga samlingslokaler <input type="text"/>	
		Övrig verksamhet - ange vad <input type="text" value="Stödboende"/> <input type="text" value="1"/>	
		Summa <input type="text" value="100"/>	

Energianvändning

Mätperiod Vilken 12-månadersperiod avser energiuppgifterna? (ange första månaden i formatet ÅÅMM)		Beräknad energianvändning Beräknad energianvändning vid normalt brukande och ett normalår anges för byggnader där det inte går att få fram uppgifter om den uppmätta energianvändningen.	
1701 - 1712		<input type="checkbox"/>	
Hur mycket energi har använts för värme och komfortkyla angiven mätperiod? Värdena ska vara korrigerade för normalt bruk. (BFS 2016:12) Angivna värden ska inte vara normalårskorrigerade.		Omvandlingsfaktorer för bränslen i tabellen nedan gäller om inte annat uppmätts:	
Fjärrvärme (1) <input type="text" value="1638411"/> kWh		Eldningsolja 10 000 kWh/m ³	
Eldningsolja (2) <input type="text"/> kWh		Naturgas 11 000 kWh/1 000 m ³ (effektivt värmevärde)	
Naturgas, stadsgas (3) <input type="text"/> kWh		Stadsgas 5 880 kWh/1 000 m ³	
Ved (4) <input type="text"/> kWh		Pellets 4 500-5 000 kWh/ton, beroende av träslag och fukthalt	
Flis/pellets/briketter (5) <input type="text"/> kWh		Källa: Energimyndigheten För övriga biobränsle varierar värmevärdet beroende av sammansättning och fukthalt. Det är expertens ansvar att omräkna bränslets vikt eller volym till energi på ett korrekt sätt.	
Övrigt biobränsle (6) <input type="text"/> kWh		Övrig el (ange mätt värde om möjligt) Angivna värden ska inte vara normalårskorrigerade	
El (vattenburen) (7) <input type="text"/> kWh		Fastighetsel ² (15) <input type="text" value="50000"/> kWh	
El (direktverkande) (8) <input type="text"/> kWh		Hushållsel ³ (16) <input type="text"/> kWh	
El (luftburen) (9) <input type="text"/> kWh		Verksamhetsel ⁴ (17) <input type="text" value="96506"/> kWh	
Markvärmepump (el) (10) <input type="text"/> kWh		El för komfortkyla (18) <input type="text"/> kWh	
Värmepump-frånluft (el) (11) <input type="text"/> kWh		Tillägg komfortkyla ⁵ (19) <input type="text" value="0"/> kWh	
Värmepump-luft/luft (el) (12) <input type="text"/> kWh		Byggnadens energianvändning⁶ (Σ3) <input type="text" value="1688411"/> kWh	
Värmepump-luft/vatten (el) (13) <input type="text"/> kWh		Byggnadens elanvändning⁷ (Σ4) <input type="text" value="50000"/> kWh	
Energi för uppvärmning och varmvatten¹ (Σ1) <input type="text" value="1638411"/> kWh			
Varav energi till varmvattenberedning <input type="text" value="318025"/> kWh			
Fjärrkyla (14) <input type="text"/> kWh			
Finns solvärme? <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nej		Ange solfångararea <input type="text"/> m ² Beräknad energiproduktion <input type="text"/> kWh/år	
Finns solcellsystem? <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nej		Ange solcellsarea <input type="text"/> m ² Beräknad elproduktion <input type="text"/> kWh/år	
Ort (Energi-Index) Nyköping		Normalårskorrigerat värde (Energi-Index) ⁸ 1788979 kWh	
Energiprestanda 141 kWh/m ² , år		...varav el 4 kWh/m ² , år	
		Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav) 81 kWh/m ² , år	
		Referensvärde 2 (statistiskt intervall) 121 - 149 kWh/m ² , år	

¹ Summa 1-13 (Σ1)

² Den el som ingår i fastighetsenergin

³ Den el som ingår i hushållsenergin

⁴ Den el som ingår i verksamhetsenergin

⁵ Gäller för byggnader med nybyggnadsåret 2010 eller senare. Beräkning av värdet sker med utgångspunkt i vilket energislag och typ av kylsystem som används, se Boverkets byggregler BFS 1993:57 i dess lydelse enligt BFS 2008:20 och BFS 2011:6

⁶ Enligt definition i Boverkets byggregler (Summa 1-15, 18-19 (Σ3))

⁷ Den el som ingår i byggnadens energianvändning (Summa 7-13,15,18-19 (Σ4))

⁸ Underlag för energiprestanda

Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden?	<input checked="" type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej	
Typ av ventilationssystem	<input checked="" type="checkbox"/> FTX	<input type="checkbox"/> FT	<input type="checkbox"/> F med återvinning
	<input checked="" type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> Självdrag	
Är ventilationskontrollen utförd vid tidpunkten för energideklarationen?	<input checked="" type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej	<input type="radio"/> Delvis ¹⁰ <input type="text"/> %
Är ventilationskontrollen utan anmärkning vid tidpunkten för energideklarationen?	<input checked="" type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej	

¹⁰ Avser när byggnaden har fler ventilationsaggregat

Uppgifter om luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12kW?	<input type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> Nej
--	--------------------------	--------------------------------------

Uppgifter om radon

Är radonhalten mätt?	<input checked="" type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej
Radonhalt	Typ av mätning	Datum för radonmätning
200 Bq/m3	Långtidsmätning enligt SSM	2014-06-06

Utförda energieffektiviseringsåtgärder sedan föregående energideklaration

Utförd åtgärd (Dekl.id: 901740)

Styr- och reglerteknisk	Installationsteknik	Byggnadsteknik
<p>Värme</p> <p><input type="checkbox"/> Nya radiatorventiler</p> <p><input type="checkbox"/> Injustering av värmesystem</p> <p><input type="checkbox"/> Tids-/behovsstyrning av värmesystem</p> <p><input type="checkbox"/> Rengöring och/eller luftning av värmesystem</p> <p><input type="checkbox"/> Maxbegränsning av innetemperatur</p> <p><input type="checkbox"/> Ny inomhusgivare</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Byte/installation av tryckstyrda pumpar</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Annan åtgärd</p> <p>Ventilation</p> <p><input type="checkbox"/> Injustering av ventilationssystem</p> <p><input type="checkbox"/> Tidsstyrning av ventilationssystem</p> <p><input type="checkbox"/> Behovsstyrning av ventilationssystem</p> <p><input type="checkbox"/> Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar</p> <p><input type="checkbox"/> Annan åtgärd</p> <p>Belysning, kylning m.m.</p> <p><input type="checkbox"/> Tids-/behovsstyrning av belysning</p> <p><input type="checkbox"/> Tids-/behovsstyrning av kyla</p> <p><input type="checkbox"/> Annan åtgärd</p>	<p><input type="checkbox"/> Varmvattenbesparande åtgärder</p> <p><input type="checkbox"/> Energieffektiv belysning</p> <p><input type="checkbox"/> Isolering av rör och ventilationskanaler</p> <p><input type="checkbox"/> Byte/installation av värmepump</p> <p><input type="checkbox"/> Byte/installation av energieffektivare värmekälla</p> <p><input type="checkbox"/> Byte/komplettering av ventilationssystem</p> <p><input type="checkbox"/> Återvinning av ventilationsvärme</p> <p><input type="checkbox"/> Installation av solvärme</p> <p><input type="checkbox"/> Installation av solceller</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Annan åtgärd</p>	<p><input type="checkbox"/> Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak</p> <p><input type="checkbox"/> Tilläggsisolering väggar</p> <p><input type="checkbox"/> Tilläggsisolering källare/mark</p> <p><input type="checkbox"/> Byte till energieffektiva fönster/fönsterdörrar</p> <p><input type="checkbox"/> Komplettering fönster/fönsterdörrar med innerruta</p> <p><input type="checkbox"/> Tätning fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar</p> <p><input type="checkbox"/> Annan åtgärd</p>
Utfört år		
2012		
Beskrivning av åtgärden		
Ny Undercentral med avgasare		

Styr- och reglerteknik	Installationsteknik	Byggnadsteknik
<p>Värme</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nya radiatorventiler</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Injustering av värmesystem</p> <p><input type="checkbox"/> Tids-/behovsstyrning av värmesystem</p> <p><input type="checkbox"/> Rengöring och/eller luftning av värmesystem</p> <p><input type="checkbox"/> Maxbegränsning av innetemperatur</p> <p><input type="checkbox"/> Ny inomhusgivare</p> <p><input type="checkbox"/> Byte/installation av tryckstyrda pumpar</p> <p><input type="checkbox"/> Annan åtgärd</p> <p>Ventilation</p> <p><input type="checkbox"/> Injustering av ventilationssystem</p> <p><input type="checkbox"/> Tidsstyrning av ventilationssystem</p> <p><input type="checkbox"/> Behovsstyrning av ventilationssystem</p> <p><input type="checkbox"/> Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar</p> <p><input type="checkbox"/> Annan åtgärd</p> <p>Belysning, kylning m.m.</p> <p><input type="checkbox"/> Tids-/behovsstyrning av belysning</p> <p><input type="checkbox"/> Tids-/behovsstyrning av kyla</p> <p><input type="checkbox"/> Annan åtgärd</p>	<p><input type="checkbox"/> Varmvattenbesparande åtgärder</p> <p><input type="checkbox"/> Energieffektiv belysning</p> <p><input type="checkbox"/> Isolering av rör och ventilationskanaler</p> <p><input type="checkbox"/> Byte/installation av värmepump</p> <p><input type="checkbox"/> Byte/installation av energieffektiva värmekälla</p> <p><input type="checkbox"/> Byte/komplettering av ventilationssystem</p> <p><input type="checkbox"/> Återvinning av ventilationsvärme</p> <p><input type="checkbox"/> Installation av solvärme</p> <p><input type="checkbox"/> Installation av solceller</p> <p><input type="checkbox"/> Annan åtgärd</p>	<p><input type="checkbox"/> Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak</p> <p><input type="checkbox"/> Tilläggsisolering väggar</p> <p><input type="checkbox"/> Tilläggsisolering källare/mark</p> <p><input type="checkbox"/> Byte till energieffektiva fönster/fönsterdörrar</p> <p><input type="checkbox"/> Komplettering fönster/fönsterdörrar med innerruta</p> <p><input type="checkbox"/> Tätning fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar</p> <p><input type="checkbox"/> Annan åtgärd</p>
Utfört år		
2015		
Beskrivning av åtgärden		
Injustering samt nya termostatventiler		

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder

Åtgärdsförslag (Dekl.id: 901740)

Styr- och reglerteknik	Installationsteknik	Byggnadsteknik
<p>Värme</p> <p><input type="checkbox"/> Nya radiatorventiler</p> <p><input type="checkbox"/> Injustering av värmesystem</p> <p><input type="checkbox"/> Tids-/behovsstyrning av värmesystem</p> <p><input type="checkbox"/> Rengöring och/eller luftning av värmesystem</p> <p><input type="checkbox"/> Maxbegränsning av innetemperatur</p> <p><input type="checkbox"/> Ny inomhusgivare</p> <p><input type="checkbox"/> Byte/installation av tryckstyrda pumpar</p> <p><input type="checkbox"/> Annan åtgärd</p> <p>Ventilation</p> <p><input type="checkbox"/> Injustering av ventilationssystem</p> <p><input type="checkbox"/> Tidsstyrning av ventilationssystem</p> <p><input type="checkbox"/> Behovsstyrning av ventilationssystem</p> <p><input type="checkbox"/> Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar</p> <p><input type="checkbox"/> Annan åtgärd</p> <p>Belysning, kylning m.m.</p> <p><input type="checkbox"/> Tids-/behovsstyrning av belysning</p> <p><input type="checkbox"/> Tids-/behovsstyrning av kyla</p> <p><input type="checkbox"/> Annan åtgärd</p>	<p><input type="checkbox"/> Varmvattenbesparande åtgärder</p> <p><input type="checkbox"/> Energieffektiv belysning</p> <p><input type="checkbox"/> Isolering av rör och ventilationskanaler</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Byte/installation av värmepump</p> <p><input type="checkbox"/> Byte/installation av energieffektivare värmekälla</p> <p><input type="checkbox"/> Byte/komplettering av ventilationssystem</p> <p><input type="checkbox"/> Återvinning av ventilationsvärme</p> <p><input type="checkbox"/> Installation av solvärme</p> <p><input type="checkbox"/> Installation av solceller</p> <p><input type="checkbox"/> Annan åtgärd</p>	<p><input type="checkbox"/> Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak</p> <p><input type="checkbox"/> Tilläggsisolering väggar</p> <p><input type="checkbox"/> Tilläggsisolering källare/mark</p> <p><input type="checkbox"/> Byte till energieffektiva fönster/fönsterdörrar</p> <p><input type="checkbox"/> Komplettering fönster/fönsterdörrar med innerruta</p> <p><input type="checkbox"/> Tätning fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar</p> <p><input type="checkbox"/> Annan åtgärd</p>
Minskad energianvändning 620000 kWh/år	Kostnad per sparad kWh 0,6 kr/kWh	
Beskrivning av åtgärden Tveksam investering i nuläget, kan vara av intresse om energipriser förändras: Komplettering med bergvärme till befintlig fjärrvärmeanläggning		

Övrigt

Har byggnaden besiktigats på plats?	Vid nej, vilket undantag åberopas
<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej	<div style="background-color: #cccccc; height: 15px; width: 100%;"></div>
	Kommentar
	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 30px; width: 100%;"></div>

Expert

Förnamn	Efternamn	
Peter	Sundmark	
Datum för godkännande	E-postadress	
2018-12-14	peter.sundmark69@gmail.com	
Certifikatnummer	Certifieringsorgan	Behörighetsnivå
5546	Kiwa Swedcert	Normal
Företag		
Energikompetens i Sverige AB		