


Husets energianvändning



Energideklaration för Skolvägen 6a, Örbyhus.

- Detta hus använder 111 kWh/m² och år, varav el 5 kWh/m².
Liknande hus 128–193 kWh/m² och år, nya hus 108 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2008-08-06 av:
Lars Blekastad, Energikontroll i Sverige AB