


Husets energianvändning



Energideklaration för Mariebergsgatan 30, Stockholm.

- 🏠 Detta hus använder 112 kWh/m² och år, varav el 9 kWh/m².
Liknande hus 105–129 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2008-06-23 av:

Åsa Malmberg, Anticimex AB