

Husets energianvändning



Energideklaration för Smedsbacksgatan 3a, Stockholm.

- Detta hus använder 187 kWh/m² och år, varav el 4 kWh/m².
Liknande hus 135–165 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2008-11-10 av:

Åke Källback, Anticimex AB