


Husets energianvändning



Energideklaration för Östermalmsgatan 7, Stockholm.

- Detta hus använder 140 kWh/m² och år, varav el 12 kWh/m².
Liknande hus 94–142 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2008-08-14 av:
Lennart Edéus, Energo AB