

Husets energianvändning



Energideklaration för Sveavägen 93, Stockholm.

Detta hus använder 155 kWh/m² och år, varav el 17 kWh/m².

Liknande hus 116–142 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2008-08-12 av:

Michael Larsson, RIBA AB