


Husets energianvändning



Energideklaration för Sågvägen 9b, Brastad.

■ Detta hus använder 73 kWh/m² och år, varav el 68 kWh/m².

Liknande hus 75–92 kWh/m² och år, nya hus 55 kWh/m².

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2009-11-25 av:

Jan Nygren, Riksbyggen Ekonomisk Förening