

## Energideklaration

### Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter

|                            |   |                    |  |
|----------------------------|---|--------------------|--|
| Ägarens namn<br>BRF Gimle  | Personnummer/Organisationsnummer<br>717600-0581 |                    |  |
| Adress<br>S:t Persgatan 18 | Postnummer<br>75320                             | Postort<br>Uppsala |  |
| E-postadress               | Telefonnummer                                   | Mobiltelefonnummer |  |

### Byggnadens ägare - Övriga

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Ägarens namn | Personnummer/Organisationsnummer |
|--------------|----------------------------------|

### Byggnaden - Identifikation

|  |                        |                     |                            |                           |
|--|------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| Län<br>Uppsala                           | Kommun<br>Uppsala      |                     |                            |                           |
| Fastighetsbeteckning<br>Dragarbrunn 17:2 |                        | Egen beteckning     |                            |                           |
| Husnummer<br>1                           | Prefix byggnadsid<br>1 | Byggnadsid<br>84569 | X-koordinat<br>6638866,423 | Y-koordinat<br>647861,463 |
| Adress<br>Kungsgatan 32                  | Postnummer<br>75321    | Postort<br>Uppsala  | Huvudadress<br>jn          |                           |
| Adress<br>S:t Persgatan 18a              | Postnummer<br>75320    | Postort<br>Uppsala  | Huvudadress<br>jn          |                           |
| Adress<br>S:t Persgatan 18b              | Postnummer<br>75320    | Postort<br>Uppsala  | Huvudadress<br>jn          |                           |

## Byggnaden - Egenskaper

|   |  |   |                      |
|---|--|---|----------------------|
| Typkod<br>321a - Hyreshusenhet, bostäder >= 50% och lokaler   |  | Byggnadskategori<br>Flerbostadshus  |                      |
| Byggnadens komplexitet<br><input type="checkbox"/> Enkel <input checked="" type="checkbox"/> Komplex  |  | Byggnadstyp<br>Friliggande  | Nybyggnadsår<br>1946 |
| Atemp (exkl. Avarmgarage)<br><input checked="" type="checkbox"/> Mätt värde    4 328 m <sup>2</sup><br><input checked="" type="checkbox"/> Omvandlat från BOA/LOA<br><input checked="" type="checkbox"/> Omvandlat från BRA<br><input checked="" type="checkbox"/> Omvandlat från BTA |  | Verksamhet<br>Fördela enligt nedan:   |                      |
| BOA<br><input type="text"/> m <sup>2</sup>  |  | LOA<br><input type="text"/> m <sup>2</sup>  |                      |
| BRA<br><input type="text"/> m <sup>2</sup>  |  | BTA<br><input type="text"/> m <sup>2</sup>  |                      |
| Antal källarplan uppvärmda till >10°C (exkl.garageplan)<br>1  |  | Procent av Atemp (exkl. Avarmgarage)  |                      |
| Avarmgarage<br>45 m <sup>2</sup>  |  | Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare)    90                |                      |
| Antal våningsplan ovan mark<br>4  |  | Hotell, pensionat och elevhem <input type="text"/>                                |                      |
| Antal trapphus<br>3   |  | Restaurang <input type="text"/>   |                      |
| Antal bostadslägenheter<br>41   |  | Kontor och förvaltning    5   |                      |
| Projekterat genomsnittligt ventilationsflöde i lokaler och specialbyggnader<br><input type="text"/> l/s,m <sup>2</sup>  |  | Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel <input type="text"/>                |                      |
|   |  | Butiks- och lagerlokaler för övrig handel    5                                    |                      |
|   |  | Köpcentrum <input type="text"/>   |                      |
|   |  | Vård, dygnet runt <input type="text"/>  |                      |
|   |  | Vård, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl) <input type="text"/>       |                      |
|   |  | Skolor (förskola-universitet) <input type="text"/>                                |                      |
|   |  | Bad-, sport-, idrottsanläggningar (ej utomhusarenor) <input type="text"/>         |                      |
|   |  | Teater-, konsert-, biograflokaler och övriga samlingslokaler <input type="text"/> |                      |
|   |  | Övrig verksamhet - ange vad <input type="text"/>                                  |                      |
|   |  | <b>Summa</b> 100  |                      |

## Energianvändning

Vilken 12-månadsperiod avser energiuppgifterna? (ange första månaden i formatet ÅÅMM)

0701 - 0712

Hur mycket energi har använts för värme och kyla angivet år (ange mätt värde om möjligt)?

Angivna värden skall inte vara normalårskorrigerade

|                                       | Mätt värde         | Fördelat värde |
|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Fjärrvärme (1)                        | 577 000 kWh        | jn jn          |
| Eldningsolja (2)                      |                    | jn jn          |
| Naturgas, stadsgas (3)                |                    | jn jn          |
| Ved (4)                               |                    | jn jn          |
| Flis/pellets/briketter (5)            |                    | jn jn          |
| Övrigt bibränsle (6)                  |                    | jn jn          |
| El (vattenburen) (7)                  |                    | jn jn          |
| El (direktverkande) (8)               |                    | jn jn          |
| El (luftburen) (9)                    |                    | jn jn          |
| Markvärmepump (el) (10)               |                    | jn jn          |
| Värmepump-frånluft (el) (11)          |                    | jn jn          |
| Värmepump-luft/luft (el) (12)         |                    | jn jn          |
| Värmepump-luft/vatten (el) (13)       |                    | jn jn          |
| <b>Summa 1-13 <sup>1</sup> (Σ1)</b>   | <b>577 000 kWh</b> |                |
| Varav energi till varmvattenberedning | 148 400 kWh        | jn jn          |
| Fjärrkyla (14)                        |                    | jn jn          |

Finns solvärme? jn Ja jn Nej

Om ja, ange total solfångararea  m<sup>2</sup>

Omvandlingsfaktorer för bränslen i tabellen nedan gäller om inte annat uppmätts:

|              |  |
|--------------|--|
| Eldningsolja | 10 000 kWh/m <sup>3</sup>                              |
| Naturgas     | 11 000 kWh/1 000 m <sup>3</sup> (effektivt värmevärde) |
| Stadsgas     | 4 600 kWh/1 000 m <sup>3</sup>                         |
| Pellets      | 4 500-5 000 kWh/ton, beroende av träslag och fukthalt  |

Källa: Energimyndigheten

För övriga bibränsle varierar värmevärdet beroende av sammansättning och fukthalt. Det är expertens ansvar att omräkna bränslets vikt eller volym till energi på ett korrekt sätt.

Övrig el (ange mätt värde om möjligt)

Angivna värden skall inte vara normalårskorrigerade

|   | Mätt värde         | Fördelat värde |
|---|--------------------|----------------|
| Fastighetsel (15)                         | 2 000 kWh          | jn jn          |
| Hushållsel (16)                           |                    | jn jn          |
| Verksamhetsel (17)                        |                    | jn jn          |
| Komfortkyla (18)                          |                    | jn jn          |
| <b>Summa 7-13,15-18 <sup>2</sup> (Σ2)</b> | <b>2 000 kWh</b>   |                |
| <b>Summa 1-15,18 <sup>3</sup> (Σ3)</b>    | <b>579 000 kWh</b> |                |
| <b>Summa 7-13,15,18 <sup>4</sup> (Σ4)</b> | <b>2 000 kWh</b>   |                |

| Ort (graddagar)   | Normalårskorrigerat värde (graddagar) |
|-------------------|---------------------------------------|
| Uppsala Flygplats | 617 111 kWh                           |

| Energiprestanda            | ...varav el              |
|----------------------------|--------------------------|
| 146 kWh/m <sup>2</sup> ,år | 0 kWh/m <sup>2</sup> ,år |

| Ort (Energi-Index) | Normalårskorrigerat värde (Energi-Index) <sup>5</sup> |
|--------------------|---|
| Uppsala            | 633 709 kWh   |

| Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav) | Referensvärde 2 (statistiskt intervall) |
|---|---|
| 109 kWh/m <sup>2</sup> ,år              | 122 - 182 kWh/m <sup>2</sup> ,år        |

<sup>1</sup> Energi för uppvärmning och varmvatten

<sup>2</sup> El totalt

<sup>3</sup> Värme, kyla och fastighetsel

<sup>4</sup> El exklusive hushållsel och verksamhetsel

<sup>5</sup> Underlag för energiprestanda

## Uppgifter om ventilationskontroll

|   |                                      |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Finns det krav på ventilationskontroll i byggnaden?                       | <input checked="" type="radio"/> Ja  | <input checked="" type="radio"/> Nej |  |
| Typ av ventilationssystem   | <input checked="" type="radio"/> FTX | <input type="radio"/> FT             | <input type="radio"/> F med återvinning  |
|   | <input type="radio"/> F              | <input type="radio"/> Självdrag      |  |
| Är ventilationskontrollen godkänd vid tidpunkten för energideklarationen? | <input checked="" type="radio"/> Ja  | <input checked="" type="radio"/> Nej | <input checked="" type="radio"/> Delvis <sup>6</sup> <input type="text" value=""/> % godkänd |

<sup>6</sup> Avser när byggnaden har fler ventilationsaggregat

## Uppgifter om luftkonditioneringsystem

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Finns luftkonditioneringsystem med nominell kyleffekt större än 12kW? | <input checked="" type="radio"/> Ja | <input checked="" type="radio"/> Nej         |
| Nominell kyleffekt enligt standard SS-EN 14 511-2:2007                | Byggnadens nuvarande kyleffektbehov | Area av Atemp som är luftkonditionerad       |
| <input type="text" value=""/> kW                                      | <input type="text" value=""/> kW    | <input type="text" value=""/> m <sup>2</sup> |

## Uppgifter om radon

|   |                                     |                                      |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Är radonhalten mätt?                            | <input checked="" type="radio"/> Ja | <input checked="" type="radio"/> Nej |
| Radonhalt                                       | Typ av mätning                      | Datum för radonmätning               |
| <input type="text" value=""/> Bq/m <sup>3</sup> | <input type="text" value=""/>       | <input type="text" value=""/>        |

## Utförda energieffektiviseringsåtgärder

### Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| Åtgärdsförslag   | Minskad energianvändning                   | Besparingskostnad                        | Minskad utsläpp av CO <sub>2</sub>        |
| <input checked="" type="radio"/> Styr- och reglerteknik <input type="radio"/> Byggnadsteknik | <input type="text" value="68 500"/> kWh/år | <input type="text" value="0,06"/> kr/kWh | <input type="text" value="16,22"/> ton/år |
| <input type="radio"/> Installationsteknik  |  |  |   |
| Beskrivning av åtgärden  |  |  |   |
| Byte till centralstyrd innegivareteknik.   |  |  |   |

## Övrigt

|  |  |  |
|--|--|--|
| Har byggnaden deklarerats tidigare?                                      | Har experten besiktigat byggnaden?                                       | Detaljinformation går att finna hos        |
| <input checked="" type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nej | <input checked="" type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nej | <input type="text" value="Byggnadsägare"/> |

## Kontrollorgan och tekniskt ansvarig

|                     |                     |                            |
|---------------------|---------------------|----------------------------|
| Akrediterat företag | Organisationsnummer | Akrediteringsnummer        |
| Anticimex AB        | 556032-9285         | 7022:02                    |
| Förnamn             | Efternamn           | E-postadress               |
| Henrik              | Olsson              | henrik.olsson@anticimex.se |

## Expert

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Förnamn               | Efternamn                     |
| Marcus                | Gustafson                     |
| Datum för godkännande | E-postadress                  |
| 2008-10-28            | marcus.gustafson@anticimex.se |

## **Saker att tänka på ...**

### **att informera om energideklarationen**

Nu när du som byggnadsägare har gjort din energideklaration är du skyldig att informera om resultatet till hyresgästerna och övriga som använder huset. Detta gäller inte dig som har en villa.

### **att sätta upp sammanfattningen i entrén**

Sista sidan i energideklarationen, "Husets energianvändning", är en sammanfattning. Den ska du sätta upp i husets entré eller reception. Du kan välja att sätta upp sista sidan som den är eller göra en beständig skylt i t.ex. plast eller aluminium. Materialet väljer du själv, men skylten ska utformas enligt Boverkets anvisningar. Se Boverkets webbplats: [www.boverket.se/energideklaration](http://www.boverket.se/energideklaration). Den som inte sätter upp sammanfattningen av energideklarationen riskerar att få betala vite.

### **att fastighetsförvaltaren och fastighetsskötaren också kan informera**

Syftet med energideklaration är att effektivisera energianvändningen för att förbättra miljön och rädda klimatet. Du som byggnadsägare har en viktig uppgift att effektivisera husets energianvändning. Även hyresgästerna eller de som använder huset kan hjälpa till. Se därför till att andra personer som är involverade i husets drift och skötsel, till exempel förvaltare och fastighetsskötare, är beredda att informera och förklara för hyresgästerna och andra personer som använder huset om energideklarationen och dess syfte.

### **att åtgärderna görs på lämpligt sätt**

Ju fler åtgärder du gör för att minska energianvändningen desto bättre energiprestanda får huset. Men, det är också viktigt att tänka på att åtgärderna du gör för att minska energianvändningen inte försämrar inomhusmiljön eller påverkar andra viktiga egenskaper hos huset. På Boverkets webbplats finns faktablad om olika åtgärder, som kan vara bra att visa projektörer och entreprenörer när du gör upphandlingar.

### **att deklarerar så ofta du vill**

Energideklarationen gäller i tio år. Vill du, kan du göra en ny energideklaration när du gjort olika energieffektiviseringsåtgärder, har ny årsförbrukning eller när du gjort en ny obligatorisk funktionskontroll av ventilationen.

# Husets energianvändning



Energideklaration för S:t Persgatan 18a, Uppsala.

- Detta hus använder 146 kWh/m<sup>2</sup> och år, varav el 0 kWh/m<sup>2</sup>.  
Liknande hus 122–182 kWh/m<sup>2</sup> och år, nya hus 109 kWh/m<sup>2</sup>.  
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.  
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.  
Se även: [www.boverket.se/energideklaration](http://www.boverket.se/energideklaration)  
Energideklaration utförd 2008-10-28 av:  
Marcus Gustafson, Anticimex AB