


Husets energianvändning



Energideklaration för S:t Göransgatan 33a, Uppsala.

- Detta hus använder 162 kWh/m² och år, varav el 5 kWh/m².
Liknande hus 116–142 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2008-10-16 av:
Svante Fahlén, Björklinge Energi, Ekonomisk förening