


Husets energianvändning



Energideklaration för Kalkstensgatan 2 , Varberg

■ Detta hus använder 92 kWh/m² och år, varav el 7 kWh/m².

Liknande hus 108 – 132 kWh/m² och år, nya hus 90 kWh/m².

Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är utan anmärkning.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2012-10-05 av:

Olle Ohlson , Varberg Energi AB

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.